

# 回 答 書

6西財第1-127号

令和6年5月15日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	506100127
工 事 ( 業 務 ) 名	ポンプ場改築工事
路 線 名	荻原ポンプ場
工 事 ( 業 務 ) 場 所	西尾市吉良町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 既存の主幹盤は前回の位置です。 配線は15m程度長くなりませんか。	現地と設計書の誤謬により、配線等の増減が生じた場合、変更協議対象となります。
② 自家発の基礎は既存基礎流用でしょうか。 大きさは変更ありませんか。	既存基礎流用です。 大きさの変更はございません。