

回 答 書

6西財第1-127号

令和6年5月16日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	506100127
工 事 (業 務) 名	ポンプ場改築工事
路 線 名	荻原ポンプ場
工 事 (業 務) 場 所	西尾市吉良町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 既存自家発配線 CVT200 が1本ですが今回 CET150 が2本になっていますが発電機で切り替えを行うのでしょうか。 ダブルで使用するのでしょうか。	切り替を行うわけではなく、電圧降下を考慮し CET150 を2本としています。
② 仮設発電機・新設発電機図面いただけませんか。	設計図面以外の図面はございません。 各機器は、承諾図により決定します。 工事範囲について、共通仕様書をご確認下さい。