

# 回 答 書

6西財第1-129号

令和6年5月16日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

## 記

案 件 番 号	506100129
工 事 ( 業 務 ) 名	大規模改修工事 その1
路 線 名	消防本部・消防署庁舎
工 事 ( 業 務 ) 場 所	西尾市矢曾根町赤地 23 番地 1
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
①図面 20/A 事務棟西面足場の高さを Z0~Z5+1m、北面足場の高さを Z3S~Z4+1m 程度とすれば良いですか。	西面足場の高さは Z0~Z3+4m、北面足場の高さは Z3S~Z4+1m 程度としてください。
②図面 23/A 事務室(署)の備考欄にブラインド:撤去、一部新設とありますが、設計書に記載がありません。別途として良いですか。	別途とします。
③図面 35/A 浴槽部分の抽出法ポリスチレンフォームは 2 種 b ですか。または 1 種 b でも良いですか。	2 種 b 以上の性能としてください。
④設計書 1(4)コンクリート工事において、軽量コンクリートの気乾比重が 1.6 となっていますが、西三河エリアの生コンクリートでは 1.9 しかありません。1.9 として良いですか。	1.9 としてください。