

## 平成28年度(2016年度) 西尾市クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

### (1) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類

可燃ごみ(一般廃棄物)

数量(焼却量)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量 (t)	1号炉	2227.32	1776.46	193.25	2255.40	1184.39	1535.31	1943.96	1309.16	1771.79	1666.48	727.10	1367.17	17957.79
	2号炉	2234.27	1775.80	2240.31	1943.59	1163.76	1732.06	1988.62	921.27	2109.05	1716.69	1177.31	2042.08	21044.81
	3号炉	390.76	1880.93	2296.95	1312.72	2195.60	1014.40	1110.81	1887.25	1333.49	856.06	1943.84	1140.68	17363.49
	合計	4852.35	5433.19	4730.51	5511.71	4543.75	4281.77	5043.39	4117.68	5214.33	4239.23	3848.25	4549.93	56366.09

### (2) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

各焼却炉の運転中に常時除去

(3) 排ガス中のばい煙測定結果

採取した位置	規制値	1号炉				2号炉				3号炉			
		煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
採取した月日		4月22日	7月13日	10月12日	1月18日	6月15日	9月14日	12月14日	3月8日	5月18日	8月10日	11月16日	2月8日
結果の得られた月日		5月10日	7月22日	11月8日	2月6日	6月30日	9月21日	1月20日	3月21日	6月6日	8月17日	12月19日	3月2日
ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.15	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
硫黄酸化物 (k)	17.5	0.002	-	0.016	-	0.014	-	0.011	-	0.004	-	0.007	-
窒素酸化物 (ppm)	250	36	-	47	-	50	-	53	-	49	-	52	-
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	700	5	-	33	-	18	-	33	-	36	-	30	-

※ばいじん、窒素酸化物、塩化水素は、酸素12%換算値

※硫黄酸化物は、k値換算した値を表記

(4) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン類濃度測定結果

採取した位置	規制値	維持管理 基準値	1号炉	2号炉	3号炉
			燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)		800以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度 (°C)		200以下	181	180	181
採取した月日			10月25日	10月27日	10月28日
結果の得られた月日			11月21日	11月29日	11月29日
一酸化炭素濃度 (ppm)		100以下	16	27	19
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	5		0.0056	0.027	0.0082