令和4年度（2022年度）　西尾市クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

（1）処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類

可燃ごみ（一般廃棄物）

数量（焼却量）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量（t）	1号炉	1667.59	919.29	1455.64	1607.52	1839.96	953.28	1487.18	1773.64	1112.22	1798.74	959.18	1932.18	17506.42
	2号炉	1448.23	1758.06	1637.64	1692.15	1443.13	1163.12	2055.81	806.61	1486.26	1520.12	1510.48	1460.23	17981.84
	3号炉	1841.45	1679.99	1619.85	1823.21	1654.84	1682.13	1522.26	1555.33	1928.90	540.69	1241.07	1585.48	18675.20
	合計	4957.27	4357.34	4713.13	5122.88	4937.93	3798.53	5065.25	4135.58	4527.38	3859.55	3710.73	4977.89	54163.46

（2）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

各焼却炉の運転中に常時除去

（3）排ガス中のばい煙測定結果

	規制値	1号炉				2号炉				3号炉			
採取した位置		煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
採取した月日		4月20日	7月27日	10月5日	1月11日	6月22日	9月7日	12月7日	3月15日	5月18日	8月3日	11月2日	2月15日
結果の得られた月日		5月16日	8月5日	10月19日	1月20日	7月12日	9月16日	12月23日	3月20日	6月2日	8月16日	11月24日	2月22日
ばいじん　（g/m^{3}N）	0.15	0.003未満	0.002未満	0.003未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003未満	0.002未満
硫黄酸化物　（k）	17.5	0.003未満	―	0.004	―	0.003未満	―	0.004未満	―	0.003未満	―	0.005	―
窒素酸化物　（ppm）	250	18	―	71	―	38	―	26	―	35	―	25	―
塩化水素　（mg/m^{3}N）	700	2未満	―	18	―	18	―	1.0	―	14	―	28	―
水銀　（μg/m^{3}N）	50	5.0	―	8.2	―	7.2	―	7.3	―	32	―	5.5	―

※ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、水銀は、酸素12%換算値

※硫黄酸化物は、k値換算した値を表記

（4）燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン類濃度測定結果

	規制値	維持管理基準値	1号炉	2号炉	3号炉
燃焼室中の燃焼ガス温度　（℃）		800以上	918	920	901
集じん器に流入する燃焼ガス温度　（℃）		200以下	191	190	189
採取した位置			煙突	煙突	煙突
採取した月日			12月2日	12月17日	10月14日
結果の得られた月日			12月23日	1月12日	11月4日
一酸化炭素濃度　（ppm）		100以下	33	19	12
ダイオキシン類濃度　（ng-TEQ/m^{3}N）	5		0.0099	0.0041	0.0038