令和6年度(2024年度) 西尾市クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

(1) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類

可燃ごみ(一般廃棄物)

数量(焼却量)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量 (t)	1号炉	1620.35	605.23	1971.16	1282.57	1361.88	1122.15	831.01	1952.28	1224.81	1226.54	752.76	1546.55	15497.29
	2号炉	614.25	2037.73	1332.34	1093.65	1252.86	1033.91	1928.04	1414.59	765.32	1325.96	611.19	1447.28	14857.12
	3号炉	1777.68	1462.31	657.60	1900.84	1380.11	1371.64	1693.83	532.87	1833.45	1142.39	1707.59	172.63	15632.94
	合計	4012.28	4105.27	3961.10	4277.06	3994.85	3527.70	4452.88	3899.74	3823.58	3694.89	3071.54	3166.46	45987.35

(2) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

各焼却炉の運転中に常時除去

(3) 排ガス中のばい煙測定結果

採取した位置	規制値	1号炉				2号炉				3号炉			
		煙突											
採取した月日		4月17日	7月3日	10月2日	1月8日	6月19日	9月4日	12月4日	3月12日	5月15日	8月7日	11月6日	2月5日
結果の得られた月日		5月1日	7月11日	10月21日	1月20日	7月3日	9月12日	12月23日	3月14日	5月30日	8月16日	11月25日	2月18日
ばいじん (g/m ³ N)	0.15	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.003未満	0.002未満
硫黄酸化物 (k)	17.5	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.002	—
窒素酸化物 (ppm)	250	47	—	24	—	47	—	26	—	31	—	66	—
塩化水素 (mg/m ³ N)	700	9.6	—	9	—	12	—	5	—	30	—	10	—
水銀 (μg/m ³ N)	50	1.8	—	6.5	—	9.9	—	12	—	2.6	—	15	—

※ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、水銀は、酸素12%換算値

※硫黄酸化物は、k値換算した値を表記

(4) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン類濃度測定結果

採取した位置	規制値	維持管理 基準値	1号炉	2号炉	3号炉
			燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)		800以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度 (°C)		200以下	190	190	190
採取した月日			10月4日	10月7日	10月11日
結果の得られた月日			10月30日	10月30日	11月6日
一酸化炭素濃度 (ppm)		100以下	11	10	30
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	5		0.019	0.0074	0.014