

令和7年度(2025年度) 西尾市クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

(1) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類

可燃ごみ(一般廃棄物)

数量(焼却量)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量 (t)	1号炉	1581.89	1556.95	1787.91	1906.19									6832.94
	2号炉	1901.94	753.96	1009.76	2090.63									5756.29
	3号炉	0.00	1250.81	1118.25	0.00									2369.06
	合計	3483.83	3561.72	3915.92	3996.82									14958.29

(2) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

各焼却炉の運転中に常時除去

(3) 排ガス中のばい煙測定結果

	規制値	1号炉				2号炉				3号炉			
採取した位置		煙突				煙突	煙突			煙突			
採取した月日		5月14日				4月23日	7月2日			6月11日			
結果の得られた月日		5月29日				5月13日	7月11日			6月30日			
ばいじん (g/m ³ N)	0.15	0.005				0.002未満	0.002未満			0.002未満			
硫黄酸化物 (k)	17.5	0.004未満				0.004未満	—			0.003未満			
窒素酸化物 (ppm)	250	98				30	—			24			
塩化水素 (mg/m ³ N)	700	2				3	—			5			
水銀 (μg/m ³ N)	50	9.8				6.4	—			0.52			

※ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、水銀は、酸素12%換算値

※硫黄酸化物は、k値換算した値を表記

(4) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン類濃度測定結果

	規制値	維持管理基準値	1号炉	2号炉	3号炉
燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)		800以上			
集じん器に流入する燃焼ガス温度 (°C)		200以下			
採取した位置					
採取した月日					
結果の得られた月日					
一酸化炭素濃度 (ppm)		100以下			
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	5				