

指摘事項に係る措置状況報告書

上下水道部水道整備課

監査実施日

平成31年2月5日

指 摘 事 項	措 置 状 況
1. 建設業労災保険について、工事契約金額が1億8000万円未満（税抜き）であるため「一括有期事業開始届」を受注事業者の管轄する「労働基準監督署」に提出されていることを確認すること。	一括有期事業開始届の労働基準監督署への提出の控えを受理し、確認しました。 (平成31年3月5日)
2. 「設計図書の照査ガイドライン」より、無で照査完了となる。有のままの照査内容があったので、解決されること。	請負業者と協議し、無で照査完了となりました。 (平成31年2月19日措置確認)
3. 電工ドラムを使用していたが、「屋内型」であり、「屋外型」を使用させていただきたい。また、電線防護の措置を行わせること。	請負業者に「屋外型」を使用し、電線防護を行うことを指導しました。 (平成31年2月19日措置確認)
4. 再下請通知書の提出内容の表示がされていなかったため、建設業法等による工事現場掲示物「愛知県現場必携1-13（5）」より、請負業者への指導徹底をお願いします。	請負業者に再下請通知書の掲示を指導しました。 (平成31年2月19日措置確認)
5. 仮設電気の分電盤の「取扱者」を表記しておくこと。（取扱者名の表示）	請負業者に「取扱者」の表記を指導しました。 (平成31年2月19日措置確認)
6. 構築のコンクリート打設が、2月18日に予定されている。現場にはスラブの型枠支保工計算書があったが、発注者に提出されていなかったため、追加施工計画等で提出させること。	請負業者に施工計画書の提出を指導しました。 (平成31年2月19日提出確認)

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「工事監査等の結果」の「○ 調査結果」に記載された指摘事項等の記述を転記してください。
- 2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
また、措置の内容については「適正な事務処理をします。」等の抽象的な表現は避け、具体的に措置の内容を記載してください。
- 3 A4縦長で作成してください。