

指摘事項に係る措置状況報告書

建設部 土木課

監査実施日 平成29年 1月25日

指 摘 事 項	措 置 状 況
業務委託先の設計管理者「資格要件」担保等を明確にしておくことが望まれる。	西尾市設計測量等業務委託契約約款及び愛知県設計業務等共通仕様書のとおり管理技術者と照査技術者の必要な資格要件を確認しました。
設計書に記載している数量を集計表及び算出計算等で、業務委託数量表との差異を分かり易く整理しておくこと。 また、設計書の表紙等に積算単価「適用年月日」を記載しておくこと。	設計書の数量表及び算出計算書と業務委託数量表との差異を分かり易く整理しました。 設計書の表紙に積算単価の適用年月日を記載し、書類の差替えを行いました。
「労働保険一括有期事業開始届」の労働基準監督署提出（控え）を確認できなかったので、提出させること。	労働保険一括有期事業開始届の労働基準監督署へ提出した控えを提出させ、確認しました。 （平成29年3月6日）
安全管理項目は、「土木工事現場必携P56より」該当する、常時10人～49人以下の中規模建設工事現場に該当するため、「統括安全衛生責任者に準ずる者」等に今後指導をお願いする。	愛知県土木工事現場必携を用いて現場代理人に説明をし、「に準ずる者」と記載させ、書類の差替えを行いました。
現場休憩ユニットハウスへの出入口通路に材料があり、通路確保すること。	現場代理人に指導し、現場休憩ユニットハウスへの出入口の通路確保を確認しました。 （平成29年1月30日）
現場休憩ユニットハウス内にガソリン缶と可燃物が一緒にあり、整理させること。	現場代理人に指導し、現場休憩ユニットハウス内のガソリン缶と可燃物等を分別し、整理させました。 （平成29年1月30日）
仮設「分電盤」の取扱者名表示及び夜間に施錠させること。	現場代理人に指導し、分電盤の取扱者名の表示及び夜間に施錠させました。 （平成29年1月30日）

- (注) 1 「指摘事項」の欄は、「工事監査等の結果」の「○ 調査結果」に記載された指摘事項等の記述を転記してください。
- 2 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
また、措置の内容については「適正な事務処理をします。」等の抽象的な表現は避け、具体的に措置の内容を記載してください。
- 3 A4縦長で作成してください。