

一色地区一般廃棄物最終処分場水質検査結果(放流水) 1ヶ所 年1回

採水年月日		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
検査項目	単位	R4.7.1		R5.7.24		R6.7.1	
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出		不検出		不検出	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
有機リン化合物	mg/L	不検出		不検出		不検出	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	未満	0.04	未満	0.02	未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
シアン化合物	mg/L	不検出		不検出		不検出	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出		不検出		不検出	
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	未満	0.001	未満	0.002	未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02	未満	0.001	未満	0.02	未満
四塩化炭素	mg/L	0.002	未満	0.001	未満	0.002	未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	未満	0.001	未満	0.004	未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02	未満	0.001	未満	0.02	未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	未満	0.001	未満	0.04	未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	未満	0.001	未満	0.006	未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	未満	0.001	未満	0.002	未満
チウラム	mg/L	0.006	未満	0.006	未満	0.006	未満
シマジン	mg/L	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満
ベンゼン	mg/L	0.01	未満	0.001	未満	0.01	未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	未満	0.001		0.05	未満
ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	未満	0.7		1	未満
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	未満	0.1	未満	0.1	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	3.8		19		11	
水素イオン濃度(pH)	pH	6.8		6.9		7.2	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.6		0.5	未満	0.9	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.8		2.3		5.8	
浮遊物質(SS)	mg/L	2		1	未満	3	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	0.5	未満	1	未満	0.5	未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5	未満	1	未満	0.5	未満
フェノール類含有量	mg/L	0.025	未満	0.025	未満	0.025	未満
銅含有量	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
亜鉛含有量	mg/L	0.24		0.19		0.1	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1		0.1	未満	0.1	未満
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
クロム含有量	mg/L	0.04	未満	0.04	未満	0.04	未満
大腸菌群数	個/cm ³	不検出		不検出		不検出	
窒素含有量	mg/L	5.9		19		19	
リン含有量	mg/L	0.01	未満	0.01		0.01	
ダイオキシン類	Pg-TEQ/L	0		0.31		0.15	