

平原地区一般廃棄物最終処分場水質検査結果(放流水) 1ヶ所 年1回

検査項目	採水年月日	単位	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
			R5.7.20		R6.7.1		R7.7.11	
アルキル水銀化合物		mg/L	不検出		不検出		不検出	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
有機燐化合物		mg/L	不検出		不検出		不検出	
六価クロム化合物		mg/L	0.04	未満	0.002	未満	0.02	未満
砒素及びその化合物		mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
シアン化合物		mg/L	不検出		不検出		不検出	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/L	不検出		不検出		不検出	
トリクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.002	未満	0.002	未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
ジクロロメタン		mg/L	0.001	未満	0.02	未満	0.02	未満
四塩化炭素		mg/L	0.001	未満	0.002	未満	0.002	未満
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.001	未満	0.004	未満	0.004	未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.02	未満	0.02	未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.04	未満	0.04	未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.001	未満	0.006	未満	0.006	未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.001	未満	0.002	未満	0.002	未満
チウラム		mg/L	0.006	未満	0.006	未満	0.006	未満
シマジン		mg/L	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満
チオベンカルブ		mg/L	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満
ベンゼン		mg/L	0.001	未満	0.01	未満	0.01	未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.001	未満	0.05	未満	0.05	未満
ほう素及びその化合物		mg/L	0.4		1	未満	1	未満
ふっ素及びその化合物		mg/L	0.2		0.5		0.6	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	3.3		3		5	
水素イオン濃度(pH)		pH	8.0		8.2		8.3	
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	0.5	未満	0.7		0.7	
化学的酸素要求量(COD)		mg/L	2.6		3.2		3.3	
浮遊物質(SS)		mg/L	1	未満	1	未満	1	未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L	1	未満	0.5	未満	0.5	未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		mg/L	1	未満	0.5	未満	0.5	未満
フェノール類含有量		mg/L	0.025	未満	0.025	未満	0.025	未満
銅含有量		mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
亜鉛含有量		mg/L	0.02		0.02		0.03	
溶解性鉄含有量		mg/L	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
溶解性マンガン含有量		mg/L	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
クロム含有量		mg/L	0.04	未満	0.04	未満	0.04	未満
大腸菌数(注1)		CFU/mℓ	不検出		不検出		30	未満
窒素含有量		mg/L	4.1		3.4		7.4	
リン含有量		mg/L	0.03		0.06		0.05	
ダイオキシン類		Pg-TEQ/L	0.12		0.037		0.00039	

(注1)大腸菌数は令和7年3月31日以前は、大腸菌群数で単位は個/cm³