

感知器一部緩和記入例

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(あて先) 西尾市消防長

願出人 住所 西尾市矢曾根町赤地23番地1

氏名 消防太郎 ㊞

消防用設備等の特例基準の適用願

消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条の規定による特例の適用を次のとおり願ひ出ます。

なお、本願出建築物の変更等により特例の適用条件と相違するに至ったときは、消防法施行令に定める消防用設備等を設置いたします。

防火対象物	所在地	西尾市 矢曾根 町 赤地23 番地 1				
	名称	消防工場				
	用途	12項イ (工場)	工事種別	新築・増築・移設・改修・ その他()		
	構造	S 造 地上 1 階 地下 一 階				
		[耐火構造 ・ 準耐火構造 ・ その他]				
	規模	床面積	600.00	m ²	延べ面積	600.00 m ²
外壁	スレート	屋根	折版	内装仕上	難燃材以上	
特例の適用を受ける消防用設備等	自動火災報知設備(感知器)					
適用条件	当建築物内に溶融炉の設置を計画しており、その溶融炉上の天井付近は温度の上昇が著しく、自動火災報知設備の感知器の誤作動が想定されるため感知器の設置免除をお願いします。 感知器を免除するエリア付近に総合盤(ベル、表示灯、発信機)を1台追加設置します。					