

消 防 用 設 備 等 自 主 検 査 票 (第 条関係)

管理権原者印	防火管理者印	点 検 者 印

検 査 年 月 日	年 月 日 ()		
実 施 設 備	検 査 事 項	結 果 判 定	措 置 内 容
消 火 器	1. 所定の場所に置いてあるか。		
	2. 薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。		
	3. 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか		
	4. ホースに変形、損傷、老朽等がなく、内部に詰まりがないか。		
	5. 設置場所に標識板が設けられているか。		
誘 導 灯	1. 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。		
	2. 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があつて視認障害となっていないか。		
	3. 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。		
	4. 不点灯、ちらつき等がないか。		
非 常 警 報 設 備	1. 電源に異常はないか。		
	2. 表示灯は正常に点灯しているか。		
	3. 操作上障害となるものがないか。		
	4. 押しボタンの保護板に損傷、脱落はないか。		
自 動 火 災 報 知 設 備	1. 受信機の電源に異常はないか。		
	2. 表示灯は点灯しているか。		
	3. 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。		
	4. 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。		
	5. 発信機の周囲に障害物はないか。		
	6. 感知器の破損、変形、脱落はないか。		
避 難 器 具	1. 避難に際し、容易に接近できるか。		
	2. 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。		
	3. 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。		
	4. 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。		
	5. 標識に変形、脱落、汚損がないか。		

(備考)

1. 該当しない項目は斜線を記入すること。
2. 判定欄は、凡例に従って記入すること。(凡例) ○・・・良 ×・・・不備・欠陥 △・・・即時改修
3. 措置内容欄には、点検検査の際措置した内容を記入すること。
4. 本票は維持台帳で保管すること。(保管期間3年)