

建物等自主検査票

(第 条関係)

		管理権原者印	防火管理者印	点検者印
検査年月日		年 月 日 ()		
実施設備	検査事項	結果判定	措置内容	
建築物	1. 出入り口、廊下、階段などに物をおいていないか。			
	2. 避難口の扉の開閉は正常か。			
	3. 機械荷物などが振動で倒壊や荷崩れをおこさないか。			
	4. 外壁や壁などは亀裂による落下のおそれはないか。			
防火区画	1. 防火シャッター・防火扉はスムーズに開閉するか。			
	2. 扉の近くに開閉を妨げる物品等はないか。			
	3. 自動閉鎖装置(温度ヒューズ式、煙感知連動式)の機能に異常はないか。			
	4. パイプスペース等が物置になっていないか。			
	5. 防火ダンパーの変形・破損はないか。			
火気管理	1. 喫煙場所は適正か、吸殻の処理は確実か。			
	2. 電気・ガス器具等の近くに可燃物はないか。			
	3. ガスホース、電気コード等に異常はないか。			
	4. 厨房のダクトの清掃はされているか。			
	5. 焼却炉の構造及び火の始末はよいか。			
火気使用設備	1. 火気使用設備器具などが転倒落下しないか。			
	2. 燃料容器の転倒防止はされているか。			
	3. 火気使用設備器具の周囲に燃えやすいものが置かれていないか。			
	4. 自動消火装置及び燃料の自動停止装置の作動良好か。			
	5. 周囲から転倒、落下するものはないか。			
危険物	1. 施設は適正に維持管理されているか。			
	2. 許可(届出)された品名、数量が守られているか。			
	3. 係員以外の者がみだりに出入りしていないか。			
	4. 危険物取扱者による取扱い又は立会いが行われているか。			
	5. みだりに火気が使用されていないか。			
防災物品	1. カーテン・じゅうたん等は防災物品が使用されているか			

(備考)

- 該当しない項目は斜線を記入すること。
- 判定欄は、凡例に従って記入すること。
- 措置内容欄には、点検検査の際、措置した内容を記入すること。
- 本票は維持台帳で保管すること。(保管期間3年)

(凡例) ○・・・良 ×・・・不備・欠陥 △・・・即時改修