様式第１号（工事監査用）

指摘事項に係る措置状況報告書

危機管理局　危機管理課

監査実施日　　令和３年１１月１０日

指 摘 事 項	措 置 状 況
建設中タワーの墜落防止設備に不備な箇所が見受けられた。墜落の恐れがあるため、早急に対策を講じるよう、請負業者に指示されたい。	外部足場の隙間には巾木を、階段踊り場には転落防止の柵を設置しました。（令和3年11月16日）
モルタル撹拌機に巻き込まれ防止のための覆い等を設けるよう、請負業者に指示されたい。	モルタル撹拌機に巻き込まれ防止のための覆いを設置しました。（令和3年11月16日）
仮設電気の分電盤に取扱責任者名を表記するとともに、使用しない間は施錠するよう、請負業者に指導されたい。	仮設電気の分電盤に取扱責任者名を表記し、施錠のための鍵を取り付けました。（令和3年11月16日）

（注）１　「指摘事項」の欄は、「工事監査等の結果」の「○　監査結果」に記載された指摘事項等の記述を転記してください。

２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。

　また、措置の内容については「適正な事務処理をします。」等の抽象的な表現は避け、具体的に措置の内容を記載してください。

３　Ａ４縦長で作成してください。