

## 西尾市行財政改革推進計画（第6次実行計画）（案）パブリックコメント結果

### 1 期間

令和4年2月16日から令和4年3月17日まで

### 2 提出された意見

4件（3月15日受付3件、3月17日受付1件）

### 3 意見の対象

実行計画第6号「公共施設照明器具のLED化」 4件

### 4 意見の概要と市の考え方

別添のとおり

### 5 公表

市ホームページ等で公表する。

## 実行計画第6号「公共施設照明器具のLED化」

意見の概要
<p>実行計画第6号については、地元の電気工事業業者への施工依頼に尽きると思えます。また、LEDの器具類については、安価だけを前面に出しているが、大丈夫ですか。市外業者による修理の対応で大丈夫ですか。</p> <p>2月の休日、市保健センターの新型コロナワクチン集団接種会場において照明・コンセント回路の不具合があり、休日にも関わらず、地元業者が対応し、ワクチン接種が無事完了となった事例がありました。休日・時間外の調査・作業は市外業者では到底できるものではないと思っています。</p> <p>照明器具等の金額が安価だけでは「安かろう、悪かろう」になってしまいます。ぜひ地元施工業者及びリース会社に発注していただき、緊急時に対応できる業者への取り計らいをお願いします。</p>
市の考え方
<p>実行計画第6号は、経費の削減や環境面の配慮などの効果が見込めるため、計画としてお示ししています。その実施にあたっては、照明器具の品質や緊急時の対応等についても考慮して仕様書等を検討し、定められたルールの中で進めていきます。なお、いただいたご意見については、担当課にも伝えてまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>

意見の概要
<p>実行計画第6号について、改修工事等の施工業者・リース会社は、市内の地元業者の採用が発注条件となっているのですか。そうでない場合、全く地元以外の業者・リース会社となってしまう、公共施設との関係性は非常に薄く、設置後の管理・保全・対応に問題が生ずる懸念があります。利用する市民が安心して末永く活用できる施設となることを願います。また、収束が見えないコロナ禍において地元企業の活性化と地元の発展につながる問題と考えます。</p>
市の考え方
<p>実行計画第6号は、経費の削減や環境面の配慮などの効果が見込めるため、計画としてお示ししています。その実施にあたっては、設置後の管理や保全、対応等についても考慮して仕様書等を検討し、定められたルールの中で進めていきます。いただいたご意見については、担当課にも伝えてまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>

### 意見の概要

実行計画第6号について、改修工事等はリース会社を含め、市内業者での採用が発注条件になっていますか。地元の会社がはずれ、すべて市外の業者となると、公共施設との関係性は極めて希薄となります。コロナ禍の地元業界の疲弊を鑑み、今後の地元活性化の点において、憂慮されるべき問題と考えています。

また、LED器具自体は国内製で、器具本体自体の交換を検討していますか。電球やランプの交換の場合は安価がメリットですが、LED管は蛍光管の4倍超の重さで、トラブルの発生が多々あります。器具本体不良発生時、ランプ交換は保証範囲でも器具本体交換は有償になります。日本工業規格品のLED照明器具に交換することが、何より安全を担保するものと考えます。市長のスローガン「安全安心のまちづくり」の推進を切に願います。(LED照明に関する資料の添付あり)

### 市の考え方

実行計画第6号は、経費の削減や環境面の配慮などの効果が見込めるため、計画としてお示ししています。その実施にあたっては、照明器具の品質や交換、故障等についても考慮して仕様書等を検討し、定められたルールの中で進めていきます。なお、ご提供いただいた資料とご意見については、担当課にも伝えてまいりますので、ご理解をお願いいたします。

### 意見の概要

公共施設照明器具LED化は、民間企業が率先して実施しているのを鑑み、省エネや環境面から考えても早急に対応していただきたい。市行財政改革推進委員会の協議内容を読む機会があり、疑問が生じたので、意見を提出します。

LED器具自体は国内製で、器具本体自体の交換で検討していますか。電球やランプの交換の場合は安価がメリットとなりますが、既設蛍光灯器具を使用する場合、経年劣化等が原因となり、落下や火災等のトラブルが発生する事例があることを認識していますか。目先の安価にとらわれることなく、安全安心を第一優先としていただきたい。日本工業規格品のLED照明器具で交換していただきたいです。また、会議の中で「公共への見積は定価で出す。公共単価は高額である」とありますが、国土交通省「公共建築工事標準単価積算基準」の資料等を参考に、見積書は十分検討して提出しています。

最後に、リース会社を含め、施工は市内業者での発注条件となっているのでしょうか。コロナ禍で地元業界が疲弊しているのを念頭におき、地元優先を検討していただきたいと思います。

### 市の考え方

公共施設照明器具のLED化は、ご意見のとおり早急に取り組むべき計画です。その実施にあたっては、照明器具の品質や交換、故障等についても考慮して仕様書等を検討し、定められたルールの中で進めていきます。なお、いただいたご意見については、担当課にも伝えてまいりますので、ご理解をお願いいたします。