様式第１号（工事監査用）

指摘事項に係る措置状況報告書

建設部　土木課

監査実施日　　令和４年８月２４日

指 摘 事 項	措 置 状 況
受注者が購入する建設業退職金共済制度の共済証紙について、必要枚数の根拠が不明瞭であったため、購入する際は事前に必要枚数の確認をされたい。	建退共事業本部の示す「掛金納付の考え方」に基づき、おおよその必要枚数を算出し、実際の購入枚数と算出数に大きく相違がある場合は理由を明確化するようにします。
布設が完了した側溝の一部に欠けが見受けられたため、早急に補修を指示されたい。	工事完了までに、全ての構造物の状況を確認し、欠けや破損等ある場合は補修します。
仮設電気の分電盤の取扱責任者名を明示するとともに、施錠できる状態にするよう指示されたい。	仮設電気の分電盤に取扱責任者名を表記し、施錠のための鍵を取り付けました。
工事現場内は、産業廃棄物の一時保管場所となるため、法定表示を掲示するよう指示されたい。	一時保管場所を示す法定表示看板を設置しました。

（注）１　「指摘事項」の欄は、「工事監査等の結果」の「○　監査結果」に記載された指摘事項等の記述を転記してください。

２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。

　また、措置の内容については「適正な事務処理をします。」等の抽象的な表現は避け、具体的に措置の内容を記載してください。

３　Ａ４縦長で作成してください。