

# 回 答 書

7西財第1-23号  
令和7年4月18日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健  
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100023
工 事 ( 業 務 ) 名	大規模改修工事 その2
路 線 名	消防本部・消防署庁舎
工 事 ( 業 務 ) 場 所	西尾市矢曾根町赤地23番地1
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 図面 43/A 厨房展開図において sus 換気フード 外面:マリン化粧板張替(けい酸カルシウム板 t 8 下地) が設計書に含まれていません。 別途でよろしいでしょうか。	別途でよろしいです。
② 雑工事(内部)床点字鋸 基本配列 25 について ですが設計書では 1.9 m <sup>2</sup> になっています。 2F.3F の階段部分が 0.9 m <sup>2</sup> 含まれていないと 思います。別途でよろしいでしょうか。	別途でよろしいです。
③ 10/A 目地エラストマーの新設の固定方法を指示して 頂けないでしょうか?	ウレタン樹脂注入後、シーリングにて接着してく ださい。