

回 答 書

7 西財第 1－70 号
令和 7 年 4 月 23 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100070
工 事 (業 務) 名	公共下水道雨水枝線築造工事
路 線 名	平坂第 9 排水分区
工 事 (業 務) 場 所	西尾市上矢田町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 仮設材運搬費と土留賃料等の内訳書がありません。	不要として積算してください。変更協議にて対応します。
② 図面全 7 葉の内第 2 号に取付管がありますが別途工事ですか。	別途工事となります。
③ 組立 2 号マンホールΦ1,200 にヒューム管Φ800(外径 1,000)の削孔は出来ると考えていいですか。	メーカー等に確認し、可能と考えています。
④ 既設 M1 角人孔の接続管施工時は通行止及び交通誘導員が必要だと思います。	不要として積算してください。交通誘導員が必要な場合は変更協議にて対応します。
⑤ 既設舗装等の撤去は別途工事ですか。	別途工事となります。他工事との調整の結果、既設舗装等の撤去が必要な場合は変更協議にて対応します。