

回 答 書

7 西財第 1－283 号
令和 7 年 6 月 13 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100283
工 事 （ 業 務 ） 名	生涯学習センター建設工事
路 線 名	西尾市生涯学習センター(仮称)
工 事 （ 業 務 ） 場 所	西尾市山下町城南 2 3 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 図面番号：X020、X022、A406 AD01、AD04 ですが、仕上欄に「両面フラッシュ」と記載がありますが、姿図や展開図を見ると框ドアになっています。 框ドアと判断してよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり、ガラス框ドアとしてください。
② 図面番号：A602 ガラススタビライザーのリブ硝子の構成品種、板厚、詳細図、使用建具をご指示ください。	仕様： CW01-CW06:UCTP15+PVB1.52+UCTP15+PVB1.52+UCTP15 CW07:UCTP19+PVB1.52+UCTP19 枠： SUS FB_t6.0 70*85*70 詳細図は、A601, 602, 607, 611 をご確認ください。
③ 長尺シートの品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。厚さ 2.0mm、複層ビニル床シート FS、熱溶接工法、マーブル仕上げの一般的なものとしてください。トイレの床については耐湿工法の処理を施したものとしてください。
④ 抗菌長尺シートの品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。サンゲツの長尺塩ビシート PM22444（t=2mm 耐湿工法）同等品としてください。
⑤ リノリウム t 2.5 の品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。

⑥ タイルカーペット t 6.5 の品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。厚さ 6.5mm、500 角、1 種ループパイルの一般的な事務室用のものとしてください。
⑦ ビニル巾木はH30 ありません。高さ及び柄をご指示下さい。	メーカー品番等の指定はありません。TAJIMA の商品名「ひとふで」防汚抗菌 H30mm 長尺巾木 A タイプ同等品としてください。
⑧ 手動ロールスクリーンの品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。立川ブラインドのロールスクリーンラルクシールドチェーン式（生地ウインディⅡ）同等品としてください。
⑨ 大型手動ロールスクリーンの品名及び品番をご指示ください。	メーカー品番等の指定はありません。立川ブラインドのロールスクリーン大型手動タイプ（生地ウインディⅡ）同等品としてください。
⑩ 舗装工事において、キュービクル周囲の OF1 コンクリート刷毛引き仕上が設計書には記載がありません。設計書の通り見積し、落札後別途変更協議と考えてよろしいでしょうか。	設計書の通り見積していただき、落札後に別途変更協議とします。
⑪ 図 L 001 建物西側（二の沢側）の外壁沿い全範囲に、E 5 側溝が入ると考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、建物西側（二の沢側）の外壁沿い全範囲に、E 5 側溝が入ります。
⑫ 図 L 002 E 06 雨水桝は別紙参照となっていますが、別紙記載がないと思われます。外構図に記載の E 6 排水桝は中庭部分のみで、設計書の数量と相違します。 また、E 05 側溝・暗渠管の経路にある桝（側溝用と暗渠管用それぞれ）は設計書に計上されていないようです。 いずれも設計書の通り見積し、落札後別途変更協議と考えてよろしいでしょうか。	E06 雨水桝の別紙は L018 にあります。L002 図中の中庭に記載の「E06 雨水桝」は、正しくは E08b の雨水桝で、中庭と建物外側に 33 箇所あります。E06 雨水桝(PP 製)は中庭部分の E 05 側溝の経路にある桝 45 箇所になります。(暗渠管用は計上されていません)設計書の通り見積もりをしていただき、数量については落札後に別途協議とします。
⑬ 図 A 203 多世代交流広場の A Y 4 通り・A X 4 通りの框で囲われた部分の床仕上ですが、平面詳細図では F 02 h と記載されています。内部仕上表では F 02 h は下地のみで仕上の記載がありません。A Y 3 通りの框で囲われた部分同様、F 02 g で 100 下がり（G L +550）と考えてよろしいでしょうか。	F02h は、下地の上に表面強化剤として ABC 商会のセラミキュア同等品の仕上げとしてください。(設計書に計上されていないため、落札後に別途変更協議とします。) 図面 X012 の内部仕上表に誤りがあり、F02h は、下地「構造用合板 t15+15+鋼製根太」は不要で、コンクリート金ゴテ均しの上、セルフベリング材+表面強化剤としてください。床の高さは GL+350 となります。また、F02g についても下地「構造用合板 t15+15+鋼製根太」は不要で、GL+350 となります。

	床の高さにつきまして、1FL が原則 GL+550、多世代交流広場 F03 が GL+650、多世代交流広場 F02g（乳幼児用図書コーナー）、多世代交流広場 F02h（土間部分）が GL+350 となります。
⑭ 図 A204 多世代交流広場の遊具のモックアップですが、平面詳細図の範囲にて作成と思われるのですが、共通仮設にはゴム下地部 21m² があります。モックアップ製作の縮尺をご指示ください。	縮尺は 1/1 でお願いします。モックアップ範囲は傾斜床と反立つ壁を合わせた 43 m²で、A1005 雑詳細図にも図示しています。ゴム下地部 21 m²は反立つ壁部分の床になります。