

回 答 書

7西財第1-283号

令和7年6月19日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

質 疑 事 項 欄	回 答 欄
案 件 番 号	507100283
工 事 (業 務) 名	生涯学習センター建設工事
路 線 名	西尾市生涯学習センター(仮称)
工 事 (業 務) 場 所	西尾市山下町城南23番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 陸屋根/室外機等置場について、水下側に RC 立上りがなく、H150 の開口となっておりますが、ルートレイン水下 3/100(モルタル勾配)だけで雨漏れ大丈夫でしょうか。	敷地北側に隣接する歴史公園には高木が多いため、枝、葉等が設備置き場に落ちる可能性が高く、枝葉が風等により自然に排出されること、またオーバーフローの際の排水を考慮し、開口を設け立ち上がりをなくしています。ルートレイン水下のモルタル勾配に関しては、現段階では 3/100 としてください。
② 床 F03 下地について、 ・内部仕上表(2)：置床(H=200)+ 構造用合板 t24+9+鋼製根太 ・エレメント図：木下地 エレメント図を正とし、木下地は設計書より H=300 と考えてよろしいですか。	ご質問のとおり、エレメント図、設計書を正とし、H=300 としてください。
③ 巾木 FB4 木巾木 H25 は SOP 塗装が必要と考えてよろしいですか。	ご質問のとおりです。
④ 壁 W2a AEP は設計書より EP と読み替えてよろしいですか。	ご質問のとおり、EP 塗装としてください。
⑤ 壁 W6 の下地について ・内部仕上表：PBt12.5+t12.5 ・エレメント図：構造用合板 t12 エレメント図を正と考えてよろしいですか。	ご質問のとおり、エレメント図を正としてください。(PBt12.5+t12.5 でも問題ありません。)

<p>⑥ トイレ A(女子)・(男子)の壁について、内部仕上表では W2b・W2d の記載がありますが、平面詳細図では W2d の範囲が見当たりません。全て W2b と考えてよろしいですか。</p>	<p>ご質問のとおり、平面詳細図、展開図を正とし、全て W2b としてください。</p>
<p>⑦ 逍遥空間(全エリア)の床仕上について ・内部仕上表：F2c(リリウム) ・平面詳細図：F2d(リリウム UV コーティング) 設計書より、内部仕上表を正と考えてよろしいですか。</p>	<p>ご質問のとおり、設計書、内部仕上表を正としてください。</p>
<p>⑧ 建屋内建屋となる風除室(A1 以外)について、天井 C01 部の鉄骨上面仕上は展開図(A402)に倣い C01 とし、LGS 下地は不要と考えてよろしいですか。</p>	<p>内部仕上表を正とし、LGS 下地 + GB-R (t=12.5) + ロックウール化粧吸音板 (t=9) としてください。</p>
<p>⑨ 休憩スペース(逍遥空間 C)の床仕上について ・内部仕上表：F2a(長尺塩ビシート) ・平面詳細図：F2c(リリウム) 平面詳細図を正と考えてよろしいですか。</p>	<p>ご質問のとおり、平面詳細図を正としてください。</p>
<p>⑩ 逍遥空間 C について、内部仕上表では手動ロールスクリーンの記載がありませんが、天井伏図では CB-4 カーテンボックスがあります。図面のとおりカーテンボックスのみとし、手動ロールスクリーンが必要な場合は、落札後別途変更協議と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおり、カーテンボックスのみとしてください。手動ロールスクリーンが必要な場合は、落札後に別途変更協議とします。</p>
<p>⑪ ピットの仕上は、設計書より 下記のように考えてよろしいですか。 ・床：ウレタン塗膜防水+コンコテ ・壁：ウレタン塗膜防水+打放 C 種 ・天井：打放 C 種</p>	<p>設計書及び下記のとおりとしてください。 ・床：ウレタン塗膜防水+コンコテ ・床立上り部：ウレタン塗膜防水+コンコテ ・壁：打放 C 種 ・天井：打放 C 種</p>
<p>⑫ ピットについて、釜場・トラップが必要な場合は、落札後別途変更協議と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおり、釜場・トラップが必要な場合は落札後に別途変更協議とします。</p>
<p>⑬ 6月11日の質疑回答⑩で、ネット枠床保護材は設計書の通りトップコート+黒ゴムチップとの回答ですが、ネット枠範囲はネット外周の中 660 の範囲と思われます。ネットにトップコート+黒ゴムチップの仕上は実際施工不可と思われます。今回入札では仮の金額を入れて、実際は変更協議にてネット外周をカバーするようなクッション材に変更になると考えればよろしいでしょうか。</p>	<p>設計書どおりの仕様で積算していただき、施工不可の場合は、落札後に別途変更協議とします。</p>