

回 答 書

7西財第1-368号
令和7年7月14日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

| | |
|--|---|
| 案 件 番 号 | 507100368 |
| 工 事 (業 務) 名 | 単独土地改良事業 蓄電池整備工事 |
| 路 線 名 | 白浜排水機場 |
| 工 事 (業 務) 場 所 | 西尾市吉良町白浜新田下七八地内 |
| 質 疑 事 項 欄 | 回 答 欄 |
| ① 設計書には「蓄電池の更新後も、直流電源盤内への正常な蓄電池の設置及び直流電源盤の正常な動作を可能とするため、必要な改造を実施すること。」と記載されていますが、蓄電池の仕様に合わせるために既設直流電源盤を更新してもよろしいでしょうか。 | 鉛蓄電池への仕様変更に伴い、既設直流電源盤を更新していただくことは可能ですが、設計変更の対象としては考えていないため、既設直流電源盤を更新する際は、施工承諾にて施工をお願い致します。 また、施工につきましては、当初契約期間内に竣工できるようお願い致します。 |
| | |
| | |
| | |
| | |