

回 答 書

7 西財第 1－572 号
令和 7 年 11 月 12 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100572
工 事 (業 務) 名	橋梁修繕工事
路 線 名	三ノ割横道東 1 号橋
工 事 (業 務) 場 所	西尾市寺津町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 仮設工 水替え及び仮締切（土のう）の計上がされていません。	必要であれば協議対象とします。
② 目地部補修工 現状目地よりの漏水があります。補修工では水が止まらないと思います。	設計のとおりで、問題ありません。