

回 答 書

7 西財第 1－153 号
令和 7 年 11 月 27 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100592
工 事 （ 業 務 ） 名	エレベーター改修工事（ゼロ債務）
路 線 名	鶴城中学校
工 事 （ 業 務 ） 場 所	西尾市鶴城町上道天 1 番地 2
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 図番 7／A に於きまして、かごパネル・かご扉・天井・フェーシャの合成樹脂化粧鋼板は、材料証明提出可能であれば JIS 規格外品としても宜しいでしょうか。	基本的には JIS 規格品を求めますが、材料証明書等で JIS 規格同等であることが確認できれば支障ありません。