

回 答 書

8西財第1-68号
令和8年4月16日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100068
工 事 (業 務) 名	電動弁更新工事
路 線 名	山口増圧ポンプ場
工 事 (業 務) 場 所	西尾市東幡豆町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 現地調査は可能でしょうか。	稼働中の水道施設のため、水道法 第21条第1項に規定される定期の健康診断結果を提出したのち、現地視察は可能です。 視察を希望される場合は、上下水道部水道整備課 0563-65-2188 へご連絡ください。
② 電動弁既設メーカー名と、アクチュエータのシリアル番号をご開示願います。	別添、山口増圧ポンプ場電動弁に既設メーカー名、製造番号記載。

設置場所 山口増圧ポンプ場

名称 1号配水仕切弁

1、仕様

型式	LTRH-01	電動機出力	0.1KW
ブレーキ	無	製造元	西部電機
製造番号	9510NB974-1	製造年	1996年

設置場所 山口増圧ポンプ場

名称 1号配水仕切弁

1. 仕様

形 式	外ねじ式	呼 び 径	50mm
種 類	仕切弁	開 閉 方 向	左開き
取付姿勢	立 形	弁の操作機 の取付方法	直 結 式
材 質	FCD製	製 造 元	関ハズ
製造番号	6059	製 造 年	1996年

設置場所 山口増圧ポンプ場

名 称 2号配水仕切弁

1、仕様

型 式	LTRH-01	電 動 機 出 力	0.1KW
ブレーキ	無	製 造 元	西部電機
製造番号	JU0211090301-1	製 造 年	2002年

設置場所 山口増圧ポンプ場

名称 2号配水仕切弁

1. 仕様

形式	外ねじ式	呼び径	75mm
種類	仕切弁(M型) F10K	開閉方向	右開き
取付姿勢	立形	弁の操作機の取付方法	直結式
材質	FCD製	製造元	株ハズ
製造番号	2318	製造年	2003年