

回 答 書

8西財第1-68号

令和8年4月24日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100068
工 事 (業 務) 名	電動弁更新工事
路 線 名	山口増圧ポンプ場
工 事 (業 務) 場 所	西尾市東幡豆町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 電動弁は仕様書の条件を満たしていれば同等品 (他メーカー) でもよろしいでしょうか。	電動弁本体及び電動操作機は標準仕様書に留意し、水運用に影響のない同等品であれば良い。