

回 答 書

8西財第1-87号
令和8年5月20日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100087
工 事 (業 務) 名	長寿命化改修工事
路 線 名	花ノ木小学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市高島町6丁目1番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① A08 建築改修工事特記仕様書 9章環境配慮改修工事 「石綿粉じん濃度測定を行う」となっていますが、設計書には項目がありません。行いますか。	誤記です。石綿粉じん濃度測定は行いません。
② E21 自動火災報知設備3階平面図 階段室の煙感知器光電式2種取替、音楽準備室の熱感知器差動式2種取替とありますが、設計書の撤去・新設の数量と齟齬があると思われます。ご確認ください。	図面 E21 における階段室の煙感知器取替および音楽準備室の熱感知器取替については誤記であり、正しくは撤去再取付です。また、設計書からも漏れていました。契約時は取替も再取付もないものとして積算してください。契約後変更で対応いたします。
③ A100 外部仮設計画図(案)配置図 教員用駐車場 30 台の樹脂製養生敷板敷は全面敷き込みですか。	お見込みのとおりです。
④ 国際情勢の緊迫化、戦争・武力紛争、経済制裁、輸送経路の遮断・封鎖、原油その他エネルギー価格又は主要建設資材価格の変動その他の経済事情の変化等により、日本国への資材等の輸入の減少・遅延又は建設工事に要する費用の増加等が生じ又は生じるおそれがある現下の情勢を鑑みての質疑です。今後の情勢により、工事内容の変更、工期の延長、請負代金の変更等についてご考慮いただけるのか、発注者側のご見解をお聞かせください。	契約後、情勢による仕様・工期・工事内容等は変更協議の対象とします。