

回 答 書

8 西財第 1－276 号
令和 8 年 8 月 7 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100276
工 事 （ 業 務 ） 名	病棟空調設備改修工事
路 線 名	西尾市民病院
工 事 （ 業 務 ） 場 所	西尾市熊味町上泡原 6 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 特記仕様にて冷却水配管が SGP-VA で図面上はサイズ 200A となっていますが、メーカー品だと 200A の取り扱いがありません。クウチョウハイパーCH でもよろしいでしょうか。	SGP-VA200A はメーカーでの取扱いがあり入手が可能と考えております。代替としてクウチョウハイパーCH は不可となりますが、SGP-FVA200A は可とします。
② 新規冷却塔からエネルギーセンターまでの配管経路が新設架台となっておりますが、新規経路が埋設配管で無い理由は既設埋設物などの影響があるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。