

幡豆地区一般廃棄物最終処分場水質検査結果(放流水) 1ヶ所 年1回

検査項目	採水年月日	平成29年度		平成30年度		令和元年度	
		単位	H29.8.14	H30.8.2	R1.8.19		
1 アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出		
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		
4 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
5 有機燐化合物	mg/L	不検出	0.1 未満	0.1 未満	不検出		
6 六価クロム化合物	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
7 砒素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
8 シアン化合物	mg/L	不検出	0.1 未満	0.1 未満	不検出		
9 ボリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出	0.0005 未満	0.0005 未満	不検出		
10 トリクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
12 ジクロロメタン	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.001 未満		
13 四塩化炭素	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.001 未満		
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.001 未満		
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.001 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.001 未満		
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.001 未満		
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.001 未満		
20 チウラム	mg/L	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満		
21 シマジン	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		
22 チオベンカルブ	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
23 ベンゼン	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.001 未満		
24 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
25 1,4-ジオキサン(※)	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.001 未満		
26 ほう素及びその化合物	mg/L	0.4	1 未満	1 未満	0.4		
27 ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1		
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	4.7	4	4	3.7		
29 水素イオン濃度(pH)	pH	7.1	8	8	8.2		
30 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5 未満	1 未満	1 未満	0.5 未満		
31 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	2.5	3	3	3.3		
32 浮遊物質(SS)	mg/L	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1 未満		
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1 未満		
35 フェノール類含有量	mg/L	0.025 未満	0.025 未満	0.025 未満	0.025 未満		
36 銅含有量	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
37 亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01		
38 溶解性鉄含有量	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2		
39 溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
40 クロム含有量	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
41 大腸菌群数	個/cm ³	不検出	30 未満	30 未満	100		
42 窒素含有量	mg/L	4.8	4.8	4.8	4		
43 燐含有量	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.06		
44 ダイオキシン類	Pg-TEQ/L	0.00032	0.06	0.06	0.048		

(※)平成25年6月から項目追加